

Bezugsjahr: 2024

**Veröffentlichung nach § 23 c EnWG**

*Strukturmerkmale § 23c (1)*

§ 23c (1) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS		
	Kabel	23,6	66,0	km	
	Freileitung	0,3	0,1	km	
§ 23c (1) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS			12.950	kVA
§ 23c (1) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		7.112.160	8.711.505	9.264.327	kWh
§ 23c (1) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		38	40	2604	
§ 23c (1) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet			5.116	
§ 23c (1) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung			1,72	km <sup>2</sup>
§ 23c (1) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes			15,37	km <sup>2</sup>
§ 23c (1) Nr. 8	Anzahl der Enthamestellen mit Leistungsmessung			7	
	Anzahl sonst. Entnahmestellen			2600	
§ 23c (1) Nr. 9	gMSB: E-Werke Haniel Haimhausen				
§ 23c (1) Nr. 10	Herr Thomas Lubig				

*Verluste § 23c (3) Nr. 2 und 7*

	MS	MS/NS	NS	
Höhe der Durchschnittsverluste	0,83%	1,28%	2,52%	
Menge der Verlustenergie	70.935	124.888	262.321	kWh
Gesamtverluste			437.420	kWh
Kosten der Verlustenergie			42.870,27	€
durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			105,01	€/MWh